



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28
tel. (52)3881230
fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 03.07.2019r.

Znak sprawy: N.HK.5211.16.3.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- L.9051.2.521.1.2019/LEM z dnia 17.06.2019r.
- L.9051.2.521.1.19/LHŻ z dnia 26.06.2019r.

sporządzonymi Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Bydgoszczy

oraz sprawozdaniem nr :

- LHK 6010 – 138/19 z dnia 13.06.2019r.

sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, pobranej do badań z Wodociągu Publicznego w Sypniewie, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	10.06.2019	OSP w Lubczy	L.9051.2.521.1.2019/LEM L.9051.2.521.1.19/LHŻ	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	10.06.2019	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sypniewie	LHK 6010 – 138/19	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m³/d w Sypniewie**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Poczтовая 2
89-410 Więcbork
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork