



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.9.3.2024

Sępólno Kraj., dnia 06.05.2024

Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- 3251/2024 z dnia 29.04.2024r.
- 3252/2024 z dnia 29.04.2024r.
- 3397/2024 z dnia 06.05.2024r.
- 3398/2024 z dnia 06.05.2024r.

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z **wodociągu publicznego o prod. < 100 m³/d w Rogalinie gm. Sośno**, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	24.04.2024	SUW Rogalin	3251/2024	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	mętność 13 NTU
2.	24.04.2024	Mieszkanie prywatne w Toninku	3252/2024	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	mętność 15 NTU

3.	06.05.2024	SUW Rogalin	3397/2024	mętność żelazo mangan	mętność 13 NTU żelazo 930 µg/l
4.	06.05.2024	Mieszkanie prywatne w Toninku	3398/2024	mętność żelazo mangan	mętność 7,4 NTU żelazo 610 µg/l

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na ponadnormatywne stężenie żelaza

(610-930 µg/l - norma wynosi 200 µg/l)

oraz niewłaściwą mętność wody

(7,4-13 NTU - norma wynosi 1 NTU)

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Rogalinie gm. Sośno**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie mętności i stężenia żelaza woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnienia.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim

Gabriela Krause

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-412 Sośno – egz. nr 1
2. A/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Sośna – elektronicznie (sekretariat@sosno.pl)