



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 28.11.2019r.

N.HK.5211.3.6.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1437) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- L.9051.2.1118.3.19/LHŻ z dnia 21.11.2019
- L.9051.2.1118.3.2019/LEM z dnia 22.11.2019
- L.9051.2.1118.2.19/LHŻ z dnia 21.11.2019
- L.9051.2.1118.2.2019/LEM z dnia 22.11.2019
- L.9051.2.1118.1.19/LHŻ z dnia 21.11.2019
- L.9051.2.1118.1.2019/LEM z dnia 22.11.2019

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej do badań z wodociągu publicznego w **Kamieniu Kraj.** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	18.11.2019	SUW Kamień Kraj.	L.9051.2.1118.1.19/LHŻ L.9051.2.1118.1.2019/LEM	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	18.11.2019	Urząd Miejski w Kamieniu Kraj.	L.9051.2.1118.2.19/LHŻ L.9051.2.1118.2.2019/LEM	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
3.	18.11.2019	Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy	L.9051.2.1118.3.19/LHŻ L.9051.2.1118.3.2019/LEM	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m³/d w Kamieniu Kraj.**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430 Kamień Kraj.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kamienia Kraj.
Plac Odrodzenia 6
89-430 Kamień Kraj.