



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

Sępólno Kraj., 05.03.2019r.

N.HK.5211.6.2.2019

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- S261/2019 z dnia 11.02.2019

- S 260/2019 z dnia 11.02.2019

Sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.

- L.9051.1.34.1.19/LHŻ z dnia 20.02.2019r. sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

- 848/02/2019/F/1 z dnia 19.02.2019 sporządzonym przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o. z Legionowa

pobranej do badań z wodociągu publicznego w **Orzełku gm. Kamień Kraj. należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	06.02.2019	<b>SUW Orzelek</b>	S 260/2019 L.9051.1.34.1.1 9/LHŻ 848/02/2019/F/1	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	06.02.2019	<b>Sklep spożywczy w Obkasie</b>	S261/2019	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów**  
**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d w Kamieniu Kraj.**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Kamienia Kraj.  
Plac Odrodzenia 6  
89-430 Kamień Kraj.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16  
89-430 Kamień Kraj.
3. A/a.