



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel. (52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 23.07.2019r.

Znak sprawy: N.HK.5211.1.4.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.115 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- LHK 6010 – 163/19 z dnia 12.07.2019r.
- LHK 6010 – 164/19 z dnia 12.07.2019r.
- LHK 6010 – 165/19 z dnia 12.07.2019r.

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, pobranej do badań z Wodociągu Publicznego w Sępólnie Kraj., należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

| | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
|----|-------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | 09.07.2019 | SUW Sępólno Kraj. | LHK 6010 – 163/19 | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |
| 2. | 09.07.2019 | Nadleśnictwo Lutówko | LHK 6010 – 164/19 | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |
| 3. | 09.07.2019 | Kotłownia w Niechorzu | LHK 6010 – 165/19 | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego **o produkcji 1000 – 10000 m³/d w Sępólnie Kraj.**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólna Kraj.
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.