



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 19.04.2018r.

N.HK.5211.16.4.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

S730/2018 z dnia 19.04.2018

S732/2018 z dnia 19.04.2018

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. pobranej z wodociągu publicznego w Sypniewie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

| | Data poboru | Kod próbki | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badania |
|----|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | 18.04.2018 | 1073/W/2018 | SUW Sypniewo | S730/2018 | Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. |
| 2. | 18.04.2018 | 1075/W/2018 | Sklep spożywczy w Lubczy | S732/2018 | Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. |

Opis próbki: woda uzdatniona

Stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na
ponadnormatywne stężenie manganu 266 µg/l (norma wynosi 50 µg/l)
i żelaza 1840 - 3030 µg/l (norma wynosi 200 µg/l)**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji od 100 - 1000 m³/d w Sypniewie gm. Więcbork** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych (mangan, żelazo) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych – nie budzi zastrzeżeń.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Więcborka
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
3. A/a.