



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 22.02.2018r.

N.HK.5211.11.2.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

nr S 260/2018 z dnia 16.02.2018

nr S 261/2018 z dnia 16.02.2018

nr S 262/2018 z dnia 16.02.2018

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o., pobranej po działaniach naprawczych z wodociągu publicznego w **Waldowie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.**

	Data poboru	Kod próbki	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badania
1.	14.02.2018	0415/W/2018	SUW Waldowo	S 260/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.
2.	14.02.2018	0416/W/2018	Sklep LEWIATAN w Waldowie	S 261/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.
3.	14.02.2018	0417/W/2018	Sklep spożywczy w Komierowie	S 262/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na niewłaściwa mętność 1,8-2,4 NTU (norma wynosi 1 NTU)
ponadnormatywne manganu 59-92 µg/l (norma wynosi 50 µg/l)
i żelaza 395-486 µg/l (norma wynosi 200 µg/l)

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji od 100 - 1000 m³/d w Wąldowie gm. Sępólno Kraj.** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych (mętność, zawartość manganu i żelaza) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych – nie budzi zastrzeżeń.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Sępólna Kraj.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.
3. A/a.