



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-sepolno-krajenskie

Sępólno Kraj., 16.09.2021r.

N.HK.9022.22.8.5.2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr:

- L.9051.2.86.1.21/LF z dnia 08.09.2021r.

- L.9051.2.86.1.2021/LM z dnia 10.09.2021r.

sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej do badań w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej z wodociągu publicznego w **Przepalkowie gm. Sośno, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	06.09.2021	Szkoła Podstawowa w Przepalkowie	L.9051.2.86.1.2 1/LF L.9051.2.86.1.2 021/LM	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	barwa: 25 mg/l Pt

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m³/d w Przepalkowie gm. Sośno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Podwyższona wartość parametryczna barwy jest cechą charakterystyczną wody pochodzącej z tego wodociągu.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Krajeńskim
Anna Fiatkowska
mgr Anna Fiatkowska
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Gmina Sośno
ul. Nowa 1
89-412 Sośno
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie
ul. Nowa 9
89-412 Sośno
3. A/a.